

采购需求明细表

序号	供电所	配电室名称	设备名称	问题描述	备注
1	北港供电所	第二安置区 6 号地中心配电室	直流屏	直流屏监控模块闪屏	中瑞鸿电器直流屏，型号 PMM2\V1.0
2	北港供电所	第二安置区 3 号地中心配电室	直流屏	充电模块故障	刚强电器直流屏，型号 GQ220V5A 3AC3
3	北港供电所	第二安置区 3 号地中心配电室	高压柜	二次回路失电，设备本体缺陷	诚耐电气直流屏显示绝缘异常
4	北港供电所	第二安置区 3 号地区域配电室	直流屏	充电模块故障	刚强电器，两块充电模块故障，型号 GQ220V5A
5	北港供电所	第二安置区 8 号地区域一配电室	直流屏	模块故障	1 块
6	北港供电所	翠园西苑区域配	直流屏	充电模块失电	直流屏模块失电，高压柜综保不亮
7	北港供电所	1-2 区域一配	高压柜	1AL18、AL11 闪屏，	GCS，1AL18、AL11、AL12 多功能表闪屏，品牌北京伍力泰
8	会展供电所	5-4 居民区域二配	直流屏	直流屏系统显示屏操作无反应	KVY 显示屏型号，显示屏无法操作，直流屏厂家科能达型号 WJ-5000C
9	会展供电所	5-4 居民区域一配	直流屏	直流屏控母合母电压过高告警	
10	会展供电所	7-4 居民区域一配	保护装置	高压柜 2JH01.2JH04 测控装置合位、跳位指示灯同时亮	磐能科技微保
11	会展供电所	第四安置区 2 号地区域配	2BH3 高压开关柜	通用保护装置异常	磐能科技微保屏闪 DMP-3286
12	会展供电所	第四安置区 2 号地区域配	2BL1 电源进线柜	主断路器异常，无法摇出	
13	会展供电所	第四安置区 10 号地居	T4 高压抽屉柜/变压器柜	抽屉柜断路器坏，电路板损	VS1 线路板，腾沪科技 1 个，

采购需求明细表

序号	供电所	配电室名称	设备名称	问题描述	备注
		民区生活区域二配	2CH4	坏, 需要联系厂家邮寄电路板	更换电路板 1 块
14	明港供电所	第八棚户区 1#地居民生活区一配	配电设备	科能达 直流屏模块故障	
15	明港供电所	第八棚户区 2#地居民生活区一配	配电设备	直流屏故障（交流异常）	
16	明港供电所	河东第八棚户区 4#地居民生活区三配	配电设备	直流屏电池腐蚀（2 块）	
17	明港供电所	河东第八棚户区 5#地居民生活中心配	配电设备	科能达 直流屏模块通信故障	KFL22005-5
18	明港供电所	河东第八棚户区 5#地居民生活区一配	配电设备	综保指示黑屏	许继 XJGW-631A
19	明港供电所	第九棚户区 5#地居民生活中心一配	配电设备	直流屏模块 1 故障	华辰电气 E37 模块故障, RT22005F,
20	明港供电所	双鹤湖湖畔居民中心配	配电设备	直流屏显示器不亮	中瑞鸿电器 40AH
21	明港供电所	招商北苑居民中心配	配电设备	AH4 高压柜综保告警（储能开关断开）	微保蓝屏, 成都瑞科 RKP 300+
22	明港供电所	招商北苑居民中心配	配电设备	AH4 高压柜综保黑屏	
23	明港供电所	招商北苑居民区二配	配电设备	J0H3 高压柜综保告警（储能开关断开）	
24	明港供电所	8-5 配电居民生活一配	配电设备	直流屏通信模块故障	诚耐电气 CN220D10-3
25	明港供电所	8-5 配电居民生活二配	配电设备	直流屏通信模块故障	诚耐电气 CN220D10-3
26	明港供电所	招商北苑居民生活二配	配电设备	模块故障	

采购需求明细表					
序号	供电所	配电室名称	设备名称	问题描述	备注
27	会展供电所	5-5 区域三配	配电设备	上联实业框架断路器抽屉式 2000/1250 损坏	
28	明港供电所	志洋充电站	B6-ZC-EV250P/250A750V/ 1000V.DC/直流充电枪	充电枪外壳磨损、破裂, 枪头绝缘层龟裂、老化, 报“无法识别”或连接中断。	需更换充电枪
29	明港供电所	手机产业园 C 区充电站	英飞源 REG75050 20kW 直流快充模块	手机产业园 C 区直流快充桩加装 3 块充电模块	加装 3 块充电模块
30	明港供电所	生物医药（中原医科城）充电站	XJyjsAC10/220V/32A 交流充电桩	A081/A101 车位充电桩故障维修	充电桩故障维修
31	会展供电所	兴瑞产业园充电站	NRKJ9200-A11/220V/32A 交流充电枪	充电枪卡扣断裂, 报“启动充电失败”, 需更换充电枪	需更换充电枪
32	会展供电所	三官庙充电站	NRKJ9200/220V/32A 交流充电桩显示屏	充电桩屏幕不亮/损毁或指示灯破损严重	维修充电桩